# Д О С И Е

## ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

## НА

**Обект:** **ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „СВЕТИ ДИМИТЪР СОЛУНСКИ”**

**Адрес:** **гр.Белослав, кв.Акации**

съгласно чл. 8, ал. 1 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО)

## Съдържание на документите, свързани с осигуряването на пожарната безопасност при експлоатацията на обекта:

1. Вътрешни правила за осигуряване на пожарната безопасност на територията на обекта.
2. Определяне на длъжностни лица, които създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност.
3. Заповед за определяне на реда за извършване на огневи работи.
   3.1. Форма на акт за извършване на огневи работи на временни места.
   3.2. Форма на дневник за регистриране на извършваните огневи работи.
4. Заповед за определяне на реда за използване на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения.
5. Заповед за определяне на забранените места за тютюнопушене и използване на открит огън.
6. Заповед за определяне на реда за използване на електрически уреди и съоръжения.
   6.1. Форма на дневник за регистриране изключване на електрическото захранване след приключване на работното време.
7. Заповед за определяне на реда за обучение и подготовка на личния състав.
8. Заповед за определяне на правилата за пожарна безопасност на обекта в извънработно време.
9. Заповед за определяне на реда и длъжностни лица за контрол, техническо обслужване, презареждане и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители и за поддържане и обслужване на пожароизвестителната система, системата за гласово уведомяване и пожарните кранове.
   9.1. Форма на дневник за контрол на наличието и изправността на носимите и возимите пожарогасители.
10. Заповед за определяне на периодичността за почистване на строителните конструкции, на технологичното и електрическото оборудване, на отоплителните тела и инсталации от прахове и други горими материали.
11. Заповед за определяне на реда за събиране и отстраняване на горимите отпадъци, както и на остатъчните продукти от печките с твърдо гориво.
12. План за действие на личния състав за гасене на пожари.
13. План за осигуряване на пожарната безопасност при извършване на текущи ремонти и на строителни и монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от Закона за устройство на територията.
14. План за евакуация на работещите и на пребиваващите на обекта лица при пожар или авария.
15. Протоколи за извършени ремонти, почистване или проверки на състоянието на отоплителните уреди и съоръжения и други устройства, гарантиращи пожарната безопасност.

16. Протоколи за извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите (в комбинация или поотделно), както и други документи, удостоверяващи поддръжката и обслужването на пожароизвестителната система, системата за гласово уведомяване и пожарните кранове.
17. Съгласувателни, разпоредителни и административнонаказателни документи, издадени от органите за пожарна безопасност и защита на населението.
18. Инструкции за експлоатация и поддържане в изправност на предвидените активни мерки за защита (пожароизвестителна система, система за гласово уведомяване и др.).
19. Принципна схема на предвидените в обекта активни мерки за защита (със самостоятелно задействане или управлявани от пожароизвестителната система), начина на привеждането им в действие и осигурените блокировки за съвместната работа на системите.
20. Протоколи за проведена учебна евакуация.

УТВЪРЖДАВАМ: .....

ДИРЕКТОР: инж.Диляна Стоименова

Дата: 15.09.2026г.

# ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
# ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно чл. 9, ал. 1, т. 1 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО) (Обн. ДВ, бр. 89 от 2014 г.)

на обект: ПГ "Свети Димитър Солунски"

адрес: гр.Белослав, кв.Акации

## I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Вътрешните правила определят изискванията за пожарна безопасност, които следва да се спазват в обекта в процеса на експлоатация.

2. Всички работещи, учащи, наематели, ползватели и временно пребиваващи лица в обекта са длъжни да изпълняват точно и навреме установените вътрешни правила за осигуряване на пожарна безопасност в училището.

3. При експлоатацията на обекта се спазват и изискванията за пожарна безопасност, регламентирани в Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО.

4. На основание чл. 6, ал. 1, т. 3 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО, контрол по изпълнение на настоящите вътрешни правила осъществява отговорникът по пожарна безопасност, определен с моя заповед.

## II. МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

1. В училището се забранява:

- поставянето в коридорите, по стълбищата, по другите пътища за евакуация и на изходите на материали и оборудване, както и изграждането на други препятствия, с които се намалява широчината на евакуационните пътища, увеличава се дължината на маршрутите за евакуация, затварят се изходите или се създават други предпоставки за затрудняване на безопасната евакуация;
- поставянето на горими материали по пътищата за евакуация;
- разполагането на горими материали на разстояние по-малко от 1 m от главното и разпределителните електрически табла;
- възпрепятстването на достъпа до електрическите табла, пожарогасителите, пожарните кранове, местата за управление на пожароизвестителната система и др. противопожарни системи;
- заключване, както и блокиране в затворено положение на вратите по пътищата за евакуация в работно време и в извънработно време, когато в училището пребивават хора;
- употребата на открит огън на територията и в сградата на училището;

- преместването, закриването и нарушаване целостта на схемите за евакуация, на знаците, указващи посоката на евакуация и разположението на пожаротехническите средства за първоначално гасене на пожари и пожарните кранове;

- преместването на пожаротехническите средства за първоначално гасене на пожари (пожарогасителите) от специално обозначените места за тяхното разполагане;

- складирането на територията на училището на материали, оборудване и отпадъци на разстояние, по-малко от нормативно изискващото се;

- складиране на леснозапалими течности, горими течности, горими газове и твърди горими вещества и материали в помещения с друго функционално предназначение, както и в количества, които са по-големи от нормативно допустимите;

- извършването на ремонтни и строително-монтажни работи в обекта, при които се: променя предназначението на помещенията; нарушава целостта, премахват се или се изграждат стени, врати и др.; променят техническите инсталации на сградата – сградна водопроводна инсталация за пожарогасене, пожароизвестителни системи, силно и слаботокови електрически инсталации и др.;

- използването на нестандартни и/или подсилени предпазители в електрическите табла, както и нарушаването на инструкциите на производителите за монтаж и експлоатация на електрически съоръжения и изделия;

- използването на електронагревателни уреди (ютии, котлони, бързовари и други подобни) извън специално оборудваните за тази цел непожароопасни места, определени с моя заповед;

- оставянето без наблюдение на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения, с изключение на такива с автоматичен режим на работа, осигурени със съответната защита;

- експлоатацията на неизправни отоплителни и вентилационни инсталации, уреди и съоръжения, както и експлоатация на инсталации, уреди и съоръжения в несъответствие с техническите изисквания за техния монтаж и експлоатация;

2. Пътищата до сградата на училището и до всички водоизточници се поддържат постоянно безпрепятствени и със свободен достъп за пожарни автомобили.

3. Територията и сградата на училището се поддържат чисти от горими отпадъци от всякакво естество.

4. По време на експлоатация не се разрешава свободната дворна площ на училището да се използва не по предназначение и в нарушение на нормативно установените изисквания за безопасност при пожар.

5. С цел спазване на изискванията за пожарна безопасност, преди извършване на строително-монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж, задължително да се изготвя план за осигуряване на пожарната безопасност.

6. В процеса на експлоатация, активните и пасивните мерки за пожарна защита (пожарни кранове, пожароизвестителна система, апарати за самозатваряне на врати и др.) и приетите технически решения за осигуряване на пожаробезопасната експлоатация на обекта да се поддържат в изправно състояние с оглед спазване на изискванията на нормативните актове и техническите спецификации за безопасност при пожар.

7. При възникване на неизправности в електрическите инсталации и съоръжения, които могат да предизвикат искрене, късо съединение, нагряване на изолацията на кабелите и проводниците, отказ на автоматични системи за управление и др., служителите са длъжни

незабавно да преустановят експлоатацията им и да уведомяват отговорника по пожарна безопасност.

8. Всички учители, ученици, служители, работници и временно пребиваващи в обекта са длъжни да:

- знаят задълженията си, произтичащи от разработените план за действие при пожар и план за евакуация;
- спазват мерките за пожарна безопасност;
- могат да работят с пожаротехническите средства за гасене на пожари;
- проверят и оставят в пожаробезопасно състояние своето работно място в края на работното време.

9. При организиране на мероприятия и извършване на дейности, с които временно се променя нивото на пожарната опасност на обекта, за конкретното мероприятие/дейност да се изготвя план за осигуряване на пожарната безопасност, който се представя в Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) - ……, като задължително се осигуряват условията за безопасна евакуация при спазване изискванията на глава седма от Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (Обн. ДВ, бр. 96 от 2009 г.) и изискванията на Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО.

10. При забелязване на пожар всеки е длъжен да подаде информация на тел. 112 и да предприеме съответните действия съгласно плана за евакуация и плана за действия на личния състав за гасене на пожар, когато това не поставя в опасност живота и здравето му.

11. При констатиране на нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност, да се сигнализира директора на училището или отговорника по пожарна безопасност.

12. Редът за извършване на огневи работи на територията на обекта, е определен със Заповед № РД …….

13. Редът за използване на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения на територията на обекта, е определен със Заповед № РД ……..

14. Редът за тютюнопушене и използване на открит огън на територията на обекта е определен със Заповед № РД ……..

15. Редът за използване на електрически уреди и съоръжения на територията на обекта, е определен със Заповед № РД ……..

16. Редът за извършване на обучение и подготовка на личния състав по въпросите, свързани с пожарната безопасност е определен със Заповед № РД ……

17. Редът за организиране на пожарната безопасност на обекта в извънработно време е определен със Заповед № РД ……

18. Редът за контрол, техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители и за поддържане и обслужване на пожарните кранове, …….

(системи за пожарна безопасност - напр. пожароизвестителна система, система за гласово уведомяване и др.) и е определен със Заповед № РД ……

19. Редът за почистване на строителните конструкции, на технологичното и електрическото оборудване, на отоплителните тела и инсталации от прахове и други горими материали е определен със Заповед № РД ……..

20. Редът за събиране и отстраняване на горимите отпадъци, както и на остатъчните продукти от печките с твърдо гориво е определен със Заповед № РД …….

**ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „СВ. ДИМИТЪР СОЛУНСКИ”**
Град Белослав, община Белослав, кв.„Акации”ул. Стефан Стамболов № 8; тел: 0879823168,
e-mail:info-400098@edu.mon.bg

# З А П О В Е Д
## № РД .....

ОТНОСНО: Определяне на длъжностни лица, които създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност

На основание чл. 9, ал. 2, т. 10, във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 3 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО) (Обн. ДВ, бр. 89 от 2014 г.),

## ОПРЕДЕЛЯМ:

I. Инж. Тонислав Здравков Димитров, учител практическо обучение
за отговорник по пожарна безопасност в обект ПГ ”Св. Димитър Солунски”, гр. Белослав

1. Възлагам на лицето следните задачи:

1.1. Да координира дейността по осигуряване на пожарна безопасност с представителите на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението” (РСПБЗН)

1.2. Да съхранява на обекта досието по чл. 8, ал. 1 от Наредба № 8121з-647/ 01.10.2014 г. за ПНПБЕО.

1.3. Да подготвя и ми представя за подпис актуализирани проекти на документи, съгласно чл. 9 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО, при настъпване на промяна на условията, при които са издадени същите документи.

1.4. Да осигури изпълнението и ми докладва за нарушения на издадените от мен съгласно чл. 9 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО документи, регламентиращи организацията за осигуряване на пожарната безопасност.

1.5. Да разяснява задълженията на работещите, учащите, ползвателите и наемателите в училището, във връзка с издадените организационни документи по осигуряване на пожарна безопасност.

1.6. Да следи за наличието на необходимия брой пожарогасители (съгласно действащите нормативни изисквания), да осъществява контрол на пожарогасителите, както и да организира периодично извършване от компетентни лица на техническо обслужване, презареждане и/или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите.

1.7. Да следи дали пожарните кранове в обекта са:

1.7.1. Разположени на обозначените места.

1.7.2. С осигурен безпрепятствен достъп до тях.

1.7.3. Без видими повреди, корозия или течове.

1.8. Писмено да ме уведомява за всяка констатирана неизправност на пожарните кранове.

1.9.Да уведомява незабавно РСПБЗН при извършване на ремонтни работи и/или възникване на неизправности и повреди, възпрепятстващи нормалната работа на сградната водопроводна инсталация за пожарогасене.

1.10.Да извършва възложените му задължения при спазване на реда, регламентиран в издадената от мен заповед на основание чл. 9, ал. 2, т. 7 от Наредба № 8121з-647/ 01.10.2014 г. за ПНПБЕО.

1.11.Да организира провеждането на учебни евакуации съгласно чл. 11 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО.

1.12.При установяване на факти и обстоятелства, имащи отношение към осигуряването на пожарната безопасност, да ми докладва своевременно с цел предприемане на съответните мерки

2. В случаи на отпуск или командировка, лицето по т. I да се замества от: Мария Костадинова Семерджиева

Настоящата заповед да се сведе до знанието на целия персонал за сведение и лицата по заповедта за организация и изпълнение.

Контрол по настоящата заповед ще осъществявам лично.

ДИРЕКТОР: .....

инж.Диляна Стоименова

**ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „СВ. ДИМИТЪР СОЛУНСКИ”**
Град Белослав, община Белослав, кв.„Акации”ул. Стефан Стамболов № 8; тел: 0879823168,
e-mail:info-400098@edu.mon.bg

# З А П О В Е Д
## № РД .....

ОТНОСНО: Определяне на реда за извършване на огневи работи

На основание чл. 9, ал. 2, т. 1 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО) (Обн. ДВ, бр. 89 от 2014 г.),

**ОПРЕДЕЛЯМ:**

1. Огневи работи са дейности, свързани със заваряване, наваряване, запояване и рязане на метали и техните сплави при използване на заваръчни уредби, съоръжения и абразивни машини и инструменти, течни горива, както и топенето (загряването) на битуми, смоли и други подобни, с употребата на твърдо, течно и газообразно гориво.

2. В обекта не се предвиждат постоянни места за извършване на огневи работи. Огневите работи да се извършват в съответствие с глава пета „Изисквания за осигуряване на пожарната безопасност при извършване на огневи работи“ на Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО.

3. При извършване на огневи работи на временни места в обекта, да се предприемат следните мерки:

4.1. Преди извършване на огневи работи Тонислав Здравков Димитров – учител практическо обучение да издава акт, съгласно приложение № 8 към чл. 68, ал. 1 от Наредба № 8121з-647/ 01.10.2014 г. за ПНПБЕО. Актът да се регистрира и съхранява в дневник (приложение № 9 към чл. 68, ал. 2 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО). Дневникът да се води от Тонислав Здравков Димитров – учител практическо обучение

4.1.1. В акта да се определя ръководителят на огневите работи и лицата за изпълнение на дейностите за всеки отделен случай. Актът за извършване на огневи работи на временни места да се издава за срок до три дни. При промяна на условията, при които е издаден акта, да се издава нов, съобразно настъпилите изменения.

4.1.2. При наличие на условия за образуване на експлозивна среда от пари или газове, лицето, което издава акта, да организира вземането на проба за анализ на средата на всеки два часа. Необходимите измервания да се извършват от акредитирани за целта лица. Резултатите от анализа да се отразяват в протоколи за определяне на експлозивната опасност на средата (приложение № 10 към чл. 70, ал. 3 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО), които да се съхраняват като неразделна част от акта за извършване на огневи работи.

4.1.3. Места, където ще се извършват огневи работи, да се почистват предварително от горими материали, суха растителност и други растителни остатъци в радиус не по-малък от дадения в приложение № 11 към чл. 75, ал. 1 от от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО.

4.1.3.1. При извършване на абразивно рязане или шлайфане на метали разстоянията да се увеличават 1,5 пъти.

4.1.3.2. Когато горимите материали и конструкции не може да бъдат отстранени, те да се защитават от топлината и искрите с щитове или завеси от продукти с клас по реакция на огън най-малко А2 с височина най-малко 1,8 m.

4.1.4. Резервоарите, цистерните, тръбопроводите, апаратите и др., използвани за леснозапалими течности, горими течности и горими газове, на които ще се извършват огневи работи, да се изключват (изолират) от съседните инсталации и съоръжения. Всички люкове, контролни и други отвори на заваряваните резервоари, съдове и други по време на огневи работи да са отворени и в тях да се поддържа постоянна вентилация така, че да не се допуска образуването на експлозивоопасна среда.

4.2. По време на работа, изпълнителите на огневи работи:

4.2.1. да не допускат падане на искри, разтопен метал и остатъци от електроди върху горими конструкции и материали.

4.2.2. да следят за изправността на уредите и съоръженията, с които се извършват огневите работи.

4.2.3. да преустановяват незабавно огневите работи при промяна в условията, при които е издаден актът за извършване на огневи работи. Повторно започване на работата се допуска след осигуряване на условията за безопасност.

4.2.4. да изключват незабавно уредите и съоръженията, с които се извършват огневите работи, при възникване на запалване или пожар.

4.2.5. да съобщават незабавно на телефон 112 при възникване на запалване или пожар и да предприемат гасителни действия с наличните пожаротехнически средства, когато това не поставя в опасност живота и здравето им.

4.3. След приключване на работа:

4.3.1. Работещите, извършващи огневи работи, да уведомяват отговорника по пожарна безопасност.

4.3.2. Ръководителят и изпълнителят на огневите работи да проверяват работните места за осигуряване на пожарна безопасност, като обръщат внимание на района около и под мястото на огневите работи. Резултатите от проверката да се регистрират в акта по т. 4.1.

4.3.3. Временните места, на които се извършват огневи работи, да се наблюдават в продължение на не по-малко от 3 часа след приключването им. Лицето, което извършва наблюдението, да се назначава от издалия акта или от ръководителя на огневите работи срещу подпис, като името му да се вписва в т. 8 от приложение № 8 към чл. 68, ал. 1 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО.

6. Временните места за извършване на огневи работи да се оборудват с пожаротехнически средства, съгласно т. I.35 от приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 от Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (за всяко обособено място - 1 бр. прахов пожарогасител 12 kg с клас на праха ABC, 1 бр. пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l за пожари клас B и 1 бр. противопожарно одеяло тежък тип с размери не по-малки от 1,5x1,5 m), а по преценка на ръководителя на огневите работи - и с допълнителни такива.

7. Огневите работи да започват след проверка от ръководителя на огневите работи за изпълнение на мероприятията за осигуряване на пожарна безопасност, което да се удостоверява в акта за извършване на огневи работи.

8. За извършване на огневи работи, отговорникът по пожарна безопасност да допуска до работа само предварително инструктирани за случая и по установения ред, правоспособни лица (съгласно Наредба № 7 от 2002 г. на Министерството на образованието и науката за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване, Обн. ДВ, бр. 100 от 2002 г.).

9. Преносимата или подвижната електрозаваръчна уредба да се присъединява към стационарната електрическа мрежа чрез комутационни защитни апарати с щепселни или разглобяеми контактни връзки, изключващи възможността за искрене и нагряване.

10. Електрическите проводници, които свързват заваръчния апарат със стационарната електрическа мрежа, да се защитават срещу действието на висока температура и срещу механични въздействия.

11. Работните площадки за извършване на електрозаваръчни дейности на височина над пода на помещението (терена) да се изработват от негорими конструкции и покрития.

12. Не се допуска извършване на огневи работи:

12.1. Преди да са изпълнени всички мероприятия, предвидени в акта по т. 4.1.

12.2. При неизправни заваръчни уредби и съоръжения и такива, чието съответствие не е оценено и удостоверено в съответствие със съществените изисквания, определени в наредбите по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите.

12.3. При електрозаваръчни дейности - когато захранващата с електрически ток стационарна мрежа не е осигурена със съответната защита - автоматично изключване на захранването, или когато са извършени промени, с които се нарушава ефективната работа на защитата.

12.4. Когато в процеса на работа е възможно образуване на експлозивоопасни концентрации на пари, газове или горими прахове.

12.5. Когато изпълнителите не притежават правоспособност за съответния вид заваряване.

12.6. Когато не са осигурени изискващите се пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

ДИРЕКТОР: .....

инж.Диляна Стоименова

Приложение № 8
към чл. 68, ал. 1 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО

**АКТ**

**за извършване на огневи работи на временни места**

1. Място на работата: .....

(цех, помещение, съоръжение и т.н.)

2. Характер на работата: .....

(електрозаварка, газозаварка, поялна работа и т.н.)

3. Определям ръководител на огневите работи:

.....

(име, презиме, фамилия) (длъжност)

4. Определям изпълнител на огневата работа:

.....

.....

(име, презиме, фамилия) (търговец, учреждение, организация, адрес)

5. С бригада от: А) .....

Б) .....

В) .....

6. Актът е валиден от ..... часа на ..... 20... г. до ..... часа на ..... 20... г.

7. Мероприятия, които следва да се извършат, за осигуряване на безопасното извършване на огневите работи:

а) преди работа:

1.....

2.....

3. .....

(попълва се от ръководителя на огневите работи)

б) по време на работа:

1. .....

2. .....

3. .....

(попълва се от ръководителя на огневите работи)

в) след работа:

1. .....

2. .....

3. .....

(попълва се от ръководителя на огневите работи)

г) допълнителни противопожарни мероприятия:

1. .....

2. .....
3. .....
4.....

(попълва се от издалия акта)

8. Лицето, определено да наблюдава огневите работи:

.....

(име, фамилия) (подпис)

Актът е издаден на ..... 20... г. в ..... часа във връзка с чл. 68, ал. 1.

Издал акта: ..... .....

(име, презиме и фамилия) (подпис)

9. Извършена проверка за спазване на изискванията за ПБ преди започване на огневите работи: 20.. г. в ..... часа.

..... .....

(име, презиме и фамилия на ръководителя на огневите работи) (подпис)

Извършена проверка за осигуряване на ПБ след приключване на огневите работи: ..... 20… г. в ..... часа.

Изпълнител на огневите работи:

..... .....

(име, фамилия) (подпис)

Ръководител на огневите работи:

..... .....

(име, фамилия) (подпис)

Този акт се състави в два еднообразни екземпляра – по един за ръководителя на огневите работи и за собственика (ръководителя) на обекта.

Приложение № 9
към чл. 68, ал. 2 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО

# ДНЕВНИК

**за регистриране на огневи работи в .....**

**(наименование на обекта)**

| Акт №, дата, година | Място на огневите работи (цех, апарат, вместимост, инсталация и др.) | Дата и час на огневите работи (от ..... ч. до ..... ч. на ... 20.. г.) | Издал акта за извършване на огневи работи (длъжност, име, фамилия) | Ръководител на огневите работи (длъжност, име, фамилия, подпис) | Регистрирал акта (име, фамилия, подпис; длъжностно лице, извършващо дейността по ПБ) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „СВ. ДИМИТЪР СОЛУНСКИ”**
Град Белослав, община Белослав, кв.„Акации”ул. Стефан Стамболов № 8; тел: 0879823168,
e-mail:info-400098@edu.mon.bg

# З А П О В Е Д
## № РД .....

ОТНОСНО: Определяне на реда за използване на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения

На основание чл. 9, ал. 2, т. 2 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО) (Обн. ДВ, бр. 89 от 2014 г.),

## I. ЗАБРАНЯВАМ:

1. Оставяне без наблюдение на работещи отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения (с изключение на такива с автоматичен режим на работа, осигурени със съответната защита).
2. Да се нарушават инструкциите на производителите за монтаж и експлоатация на отоплителни и нагревателни уреди, както и на правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатацията им.
3. Използването на електронагревателни уреди (ютии, котлони, бързовари и други подобни) извън специално оборудваните за тази цел непожароопасни места, определени с моя заповед.
4. Сушенето и поставянето на материали и оборудване върху уреда и на разстояние, по-малко от това, определено в инструкциите на производителите.
5. Употреба на леснозапалими и горими течности за разпалване.
6. Използването на въздухопроводите и инсталационните канали като димоотводи.
7. Принудително възпламеняване на горимите отлагания по комините и вентилационните въздуховоди.
8. Повторно запалване на печки с течно гориво, преди те да са се охладили.
9. Оставяне без наблюдение на локални отоплителни уреди на твърдо и течно гориво.
10. Разполагането на локални отоплителни уреди и на димоотводните им тръби на разстояние, по-малко от 0,5 m от конструктивни елементи, стенни покрития и тавани с класове по реакция на огън B – F (които не са негорими).
11. Оставянето на работещи котли без контрол при липса на съответната автоматика в котелното помещение.
12. Поставянето в котелното помещение на горими материали и продукти върху конструкцията и оборудването на котлите и тръбопроводите.
13. Извършването в котелното помещение на дейности и съхраняването на материали и оборудване, които не са свързани с обслужването на съответната инсталация и повишават пожарната опасност.

## II. НАРЕЖДАМ:

1. Преди настъпване на есенно-зимния период отоплителните уреди и съоръжения да се проверяват и при необходимост да се ремонтират за осигуряване на пожарната им безопасност, за което да се съставя протокол.
2. Комините и димоотводните тръби да се почистват от сажди и отлагания в началото на отоплителния период и периодично при необходимост, като се вземат мерки за ПБ.
3. Комините, предвидени за скари, фритюрници и други подобни, да се осигуряват с негорими мастни филтри (мазниноуловители), които да се почистват периодично съгласно инструкциите на производителите.
4. В експлоатация да се допускат само изправни и стандартни отоплителни уреди и съоръжения.
5. Лицата, извършващи почистването, зареждането и запалването (включването) на отоплителните уреди и съоръжения, и тези, които ги използват, са отговорни за тяхната пожаробезопасна експлоатация.
6. Разрешените за използване отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения да се експлоатират в съответствие с инструкциите на производителя, както и при спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на целия персонал.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на отговорника по пожарна безопасност.

ДИРЕКТОР: .....
инж.Диляна Стоименова

**ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „СВ. ДИМИТЪР СОЛУНСКИ”**
Град Белослав, община Белослав, кв.„Акации”ул. Стефан Стамболов № 8; тел: 0879823168,
e-mail:info-400098@edu.mon.bg

# З А П О В Е Д
## № РД .....

На основание чл. 9, ал. 2, т. 3 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО) (Обн. ДВ, бр. 89 от 2014 г.),

**ЗАБРАНЯВАМ:**

Пушенето и употребата на открит огън в сградата и на територията на училището.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на целия персонал.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на отговорника по пожарна безопасност.

**инж.Диляна Стоименова**
Директор на ПГ“Св.Димитър Солунски“
гр.Белослав

**ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „СВ. ДИМИТЪР СОЛУНСКИ”**
Град Белослав, община Белослав, кв.„Акации”ул. Стефан Стамболов № 8; тел: 0879823168,
e-mail:info-400098@edu.mon.bg

# З А П О В Е Д
## № РД .....

На основание чл. 9, ал. 2, т. 4 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО) (Обн. ДВ, бр. 89 от 2014 г.),

## I. ЗАБРАНЯВАМ:

1. Нарушаването на инструкциите на производителите за монтаж и експлоатация на електрически съоръжения и изделия, както и на правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатацията им.
2. Използването на нестандартни и/или подсилени предпазители в електрическите табла.
3. Съхраняването на материали или престоят на транспортни и други технически средства в помещенията на главните разпределителни табла, както и разполагането на горими материали на разстояние, по-малко от 1 m от главни и разпределителни електрически табла.
4. Нарушаването на степента на защита на електрическите съоръжения и категорията на експлозивна защита на електрическите съоръжения, работещи в места от групи "Повишена пожарна опасност" и "Експлозивна опасност" съгласно глава дванадесета от Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
5. Полагането на проводници и монтирането на елементи на електрическите инсталации в нарушение на нормативните изисквания.

## II. ОПРЕДЕЛЯМ:

1. Всички неизправности в електрическите инсталации и съоръжения, които може да предизвикат искрене, късо съединение, нагряване на изолацията на кабелите и проводниците, отказ на автоматични системи за управление и др. да бъдат отстранени незабавно. Ако това е невъзможно, инсталациите и съоръженията се спират от експлоатация.
2. След приключване на работния ден, от Георги Василев да се извършва оглед за изключване на захранването на електрическите уреди и съоръжения и работните места да се напуснат след тяхното пожарообезопасяване, което да се удостоверява в дневник (приложение № 3 към чл. 12, ал. 1 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО), който да се съхранява в портиерната.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на целия персонал.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на отговорника по пожарна безопасност.

**инж.Диляна Стоименова**
Директор на ПГ“Св.Димитър Солунски“
гр.Белослав

Приложение № 3
към чл. 12, ал. 1 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО

**ДНЕВНИК**

**за изключване на електрическото захранване след приключване на работното време**

| Дата | Час | Работно място | Отговорник | Подпис |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „СВ. ДИМИТЪР СОЛУНСКИ”**
Град Белослав, община Белослав, кв.„Акации”ул. Стефан Стамболов № 8; тел: 0879823168,
e-mail:info-400098@edu.mon.bg

# З А П О В Е Д
## № РД .....

На основание чл. 9, ал. 2, т. 5 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО, и определяне на реда за обучение и подготовка на личния състав в съответствие с изискванията на Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО) (Обн. ДВ, бр. 89 от 2014 г.)

## ЗАПОВЯДВАМ:

1. Служителите да се запознаят с вътрешните правила за осигуряване на пожарна безопасност и останалите документи, създаващи организация за пожарната безопасност при експлоатацията на обекта.
2. Служителите да се запознаят с разположението на наличните съоръжения и пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари и да се инструктират за принципа им на действие и начина за работа с тях.
3. Всички служители да познават плана за действие при пожар.
4. Служителите да се запознаят с разположението на евакуационните изходи и плана за евакуация от съответните помещения и обекта като цяло.
5. Обучението и подготовката на личния състав по пожарна безопасност да се извършва от отговорника по пожарна безопасност.
6. Реда и периодичността на обучението и подготовката да се извършват в съответствие с изискванията на Наредба № РД-07-2 от 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (Обн. ДВ, бр. 102 от 2009 г.).
7. При провеждане на обучението и подготовката да се включват всички приложими за обекта изисквания за осигуряване на пожарна безопасност съгласно Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО.
8. Проведените дейности по обучение и подготовка по пожарна безопасност да се документират в книги за инструктажи (приложение № 1 към чл. 11, ал. 5 от Наредба № РД-07-2 от 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж).

Настоящата заповед да се сведе до знанието на целия личен състав.
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

**инж.Диляна Стоименова**
Директор на ПГ“Св.Димитър Солунски“
гр.Белослав

**ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „СВ. ДИМИТЪР СОЛУНСКИ”**
Град Белослав, община Белослав, кв.„Акации”ул. Стефан Стамболов № 8; тел: 0879823168,
e-mail:info-400098@edu.mon.bg

# З А П О В Е Д
## № РД .....

На основание чл. 9, ал. 2, т. 7 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО) (Обн. ДВ, бр. 89 от 2014 г.),

## ОПРЕДЕЛЯМ:

I. Контролът, техническото обслужване, презареждането и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите в обекта да се извършват при спазване на следния ред:

1. Контролът съгласно чл. 21, ал. 1 и 2 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО на пожарогасителите в обекта, осъществяван от лицето, определено със заповедта по чл. 9, ал. 2, т. 10, във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 3 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО да включва проверка дали всеки пожарогасител отговаря на следните условия:

1.1. Поставен е на леснодостъпно и с добра видимост място в съответствие с неговото местоположение върху схемите за евакуация и при спазване на следните изисквания:

1.1.1. Поставен е на конзола или стойка или е монтиран в шкаф, освен ако не е возим тип.

1.1.2. Монтиран е така, че горната част на пожарогасителя да е на разстояние не повече от 1,5 m над пода (важи за пожарогасители с обща маса 18 kg или по-малка).

1.1.3. Монтиран е така, че горната част на пожарогасителя да е на разстояние не повече от 1,0 m над пода (важи за пожарогасители с обща маса, по-голяма от 18 kg, с изключение на возимите видове).

1.1.4. Разстоянието между дъното на пожарогасителя, монтиран на конзола или стойка, и пода е не по-малко от 3 cm.

1.1.5. Инструкциите за работа с пожарогасителя са обърнати навън или по посока на най-вероятния достъп (когато пожарогасителя е монтиран или поставен на предназначеното за него място).

1.1.6. Шкафът, в който е поставен пожарогасителя е осигурен с вентилационни отвори (когато пожарогасителя е монтиран в затворен шкаф, който е поставен навън или е изложен на повишени температури).

1.1.7. Осигурени са средства за достъп до пожарогасителя при аварийна ситуация (важи за пожарогасители, разположени в заключени шкафове или помещения).

1.2. Достъпът до пожарогасителя е безпрепятствен.

1.3. Инструкциите за експлоатация на пожарогасителя са четливи.

1.4. Предпазното устройство за предотвратяване на непреднамерено задействане и пломбите на пожарогасителя не са повредени или липсващи.

1.5. Пожарогасителят е пълен (чрез претегляне или повдигане);

1.6. Пожарогасителят не е видимо повреден, корозирал, изтичащ или със запушен струйник.

1.7. Показанието на манометъра или индикатора (където има такъв) на пожарогасителя е в работния обхват или положение.

2. Контролът по т. 1 да се извършват при първоначалното поставяне на пожарогасител в обекта, а впоследствие - на интервали от не повече от 30 дни. Пожарогасителите да се проверяват по-често, когато обстоятелствата налагат това. Осъщественият контрол на пожарогасителите своевременно да се удостоверява от лицето по т. 1 в дневник (приложение № 4 към чл. 13, ал. 1 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО).

3. Лицето по т. 1 своевременно да ме уведомява писмено при наличие на несъответствие на пожарогасител с изискванията по т. 1.3 - 1.7 с предложение за предприемане на съответното коригиращо действие (техническо обслужване или отстраняване от експлоатация на пожарогасителя).

4. Техническото обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите, да се извършва от търговец, получил разрешение за осъществяване на тази дейност по реда на ЗМВР. Посочените дейности следва да се извършват в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване на изискванията по т. 4.3, 4.4 и 5 от БДС ISO 11602-2:2002.

II 2. Поддържането и обслужването на пожарните кранове да се извършва от търговци, получили разрешение за осъществяване на тази дейност по реда на ЗМВР.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

**инж.Диляна Стоименова**
Директор на ПГ“Св.Димитър Солунски“
гр.Белослав

Приложение № 4
към чл. 13, ал. 1 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО

# ДНЕВНИК

**за контрол на наличието и изправността на носимите и возими пожарогасители на обект ПГ „Св.Димитър Солунски“, гр.Белослав**

| № по ред | Вид на пожарогасителя | Помещение (съоръжение), в което е монтиран | Заключение за изправност (изправен/ неизправен) | Фамилия и подпис на лицето, извършило проверката | Забележка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | воден | коридор | изправен | Василев | |
| 2 | CO 2 | архив | изправен | Василев | |
| 3 | воден | 3 етаж стая пом.персонал | изправен | Василев | |
| 4 | воден | дирекция | изправен | Василев | |
| 5 | воден | учителска стая | изправен | Василев | |
| 6 | воден | физкултурен салон | изправен | Василев | |
| 7 | воден | учебна работилница | изправен | Василев | |
| 8 | CO2 | заваръчно | изправен | Василев | |
| 9 | прахов | котелно | изправен | Василев | |
| 10 | прахов | котелно | изправен | Василев | |
| 11 | воден | библиотека | изправен | Василев | |

**ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „СВ. ДИМИТЪР СОЛУНСКИ”**
Град Белослав, община Белослав, кв.„Акации”ул. Стефан Стамболов № 8; тел: 0879823168,
e-mail:info-400098@edu.mon.bg

# З А П О В Е Д
## № РД .....

На основание чл. 9, ал. 2, т. 8 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО) (Обн. ДВ, бр. 89 от 2014 г.), Определяне на периодичността за почистване на строителните конструкции, на технологичното и електрическото оборудване, на отоплителните тела и инсталации от експлозивоопасни и пожароопасни прахове и други горими материали

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Строителните конструкции, технологичното и електрическото оборудване, отоплителните тела и инсталации да се почистват периодично от експлозивоопасни и пожароопасни прахове и други горими материали.
2. Почистването да се извършва съгласно технологичните изисквания.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Тонислав Здравков Димитров.

**инж.Диляна Стоименова**
Директор на ПГ“Св.Димитър Солунски“
гр.Белослав

**ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „СВ. ДИМИТЪР СОЛУНСКИ”**
Град Белослав, община Белослав, кв.„Акации”ул. Стефан Стамболов № 8; тел: 0879823168,
e-mail:info-400098@edu.mon.bg

# З А П О В Е Д
# № РД .....

На основание чл. 9, ал. 2, т. 9 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО) (Обн. ДВ, бр. 89 от 2014 г.), Определяне на реда за събиране и отстраняване на горимите отпадъци, както и на остатъчните продукти от печките с твърдо гориво

## I. ЗАБРАНЯВАМ:

1. Изгарянето на горими отпадъци, суха растителност и други растителни остатъци в сградата на училището и в свободната дворна площ.

## II. ОПРЕДЕЛЯМ:

1. Почистването на лаборатории, хранилища и други помещения, в които се използват или съхраняват пожароопасни материали, да се извършва от обслужващия персонал в съответствие с технологичните изисквания и правилата и нормите за пожарна безопасност ежедневно и при необходимост.
2. Всички горими отпадъчни материали да се почистват от обслужващия персонал ежедневно, като се изнасят извън територията на обекта на определените за целта места.
3. Всички помещения и прилежащата дворна площ на обекта да се поддържат чисти от горими отпадъци, суха растителност и други растителни остатъци.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на персонала за изпълнение и на отговорника по пожарна безопасност за контрол.

Контрол по настоящата заповед ще осъществявам лично.

**инж.Диляна Стоименова**
Директор на ПГ“Св.Димитър Солунски“
гр.Белослав

УТВЪРЖДАВАМ: .....
ДИРЕКТОР: инж.Диляна Стоименова

Дата: 15.09.2026.

# П Л А Н

за действие при пожар
в обект: ПГ „Свети Димитър Солунски“

на основание чл. 9, ал. 1, т. 2 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО) (Обн. ДВ, бр. 89 от 2014 г.)

I. Последователност на действията при пожар.

1. Съобщаване за възникнал пожар

1.1. Лицето, забелязало или установило запалване или пожар, незабавно съобщава на тел. 112 и на отговорника по пожарна безопасност Тонислав Димитров

1.2. При известяване по т. 1.1 се съобщава следното:

а) длъжност и име и фамилия;

б) наименование на обекта;

в) вид на възникналата опасност и темп на нарастване, има ли застрашени хора.

2. Отговорника по ПБ следва да уведоми директора, като в зависимост от обстановката, оповестява и:

2.1. Пребиваващите във всички зони за необходимостта от евакуация, както следва:

а) в съседни помещения и зони, до които е възникнал пожарът;

б) в помещения и зони, намиращи се на по-горни етажи от застрашения етаж;

в) в помещения, разположени на по-ниски етажи.

2.2. Други ведомства: електроразпределителната компания – тел. ……, ВиК дружество – тел. ……., газоразпределително дружество – тел. ……

3. Отговорникът по ПБ подпомага организацията по незабавното напускане на застрашените лица от зоната (помещението).

II. Действия за локализиране на пожар и за намаляване на опасностите и щетите:

1. Изключване на електрическото захранване на етажа (сградата), в която е възникнал пожар.

2. Гасене на огнището на запалване (пожар) чрез пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари (пожарогасители).

3. Затваряне на вратите към помещението или към зоната, обхванатата от пожара, след приключване на евакуацията, за да не се допусне задимяване на съседни части на сградата.

4. Предоставяне на информация за евакуацията след пристигане на органите за ПБЗН, за извършените действия по пожарогасенето и др.

III. Функции и отговорности на длъжностните лица при пожар

1. Всеки работещ, забелязал пожар, е длъжен да съобщи на тел. 112, на отговорника по пожарна безопасност, на директора, както и на застрашените лица.

2. Ръководителят на обекта или длъжностното лице, назначено със заповед за осъществяване на организация и контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ, преценява естеството на опасността и взема решение за необходимостта от евакуация.

3. Ръководителят на обекта (отговорникът по ПБ):

3.1. подпомага с информация органите за ПБЗН след тяхното пристигане;

3.2. изключва цялостно или частично електрозахранването на обекта;

3.3. изключва технологичното оборудване (ако на обекта има такова).

Предлага: .....

инж. Т. Димитров

УТВЪРЖДАВАМ: .....

ДИРЕКТОР: .....
инж.Диляна Стоименова
Дата: 15.09.2026г

# П Л А Н

за осигуряване на ПБ при извършване на текущи ремонти и на строителни и монтажни работи в обект: ПГ "Св. Димитър Солунски", гр. Белослав

на основание чл. 9, ал. 1, т. 3 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО) (Обн. ДВ, бр. 89 от 2014 г.)

**I. Мероприятия преди текущия ремонта за подготовка на обекта за осигуряване на ПБ при извършване на отделните дейности:**

1. Да се проведе инструктаж по ПБ с всички участници в ремонта по списък.

срок: Преди началото на ремонта
отг: Т.Димитров

2. Да се извърши основно почистване от горими и ненужни материали на обекта, а тези, които не може да се отстранят, да се пожарообезопасят. Когато горимите материали и конструкции не могат да бъдат премахнати, същите да се покриват с негорим материал.

срок: Преди началото на ремонта
отг:Г.Василев

3. Да се извърши проверка за състоянието на пожаротехническите средства за първоначално гасене на пожари и пожарните хидранти, и установените неизправности се отстранят.

срок: Преди началото на ремонта
отг:Г.Василев

**II. Мероприятия по време на ремонта за осъществяване на контрол при извършване на отделните дейности:**

1. Стриктно да се изпълняват изискванията от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО.

срок: Постоянен
отг: Т. Димитров

2. По време на ремонта да се поддържат свободни евакуационните пътища и изходи и да се осигури достъп до всички съседни обекти /помещения/ и до пожарните хидранти.

срок: Постоянен
отг:Г.Василев

3. Съхраняването на необходимите за ремонта машини, резервни части и различни видове строителни материали и др. да става само в определеното за целта помещение.

срок: Постоянен
отг:Г.Василев

4. При извършване на монтажни и заваръчни работи в помещения, осигурени с пожароизвестителни системи и евакуационно осветление, да се вземат необходимите мерки за недопускане лъжливо сработване или повреда на същите.

срок: Постоянен
отг:Г.Василев

5. Всички работни места да се почистват от горими отпадъци и материали след завършване на работния ден. Отпадъците да се съхраняват в специални негорими затворени съдове.

срок: Постоянен
отг:Г.Василев

***III. Мероприятия след ремонта за осъществяване на контрол при извършване на отделните дейности:***

1. След приключване на ремонта, мястото където е извършен ремонта да се почисти.

отг:Г.Василев

ПРЕДЛАГА: ……..
инж. Т. Димитров

УТВЪРЖДАВАМ: .....

ДИРЕКТОР: .....
инж.Диляна Стоименова
Дата: 15.09.2026г.

# П Л А Н

## за евакуация на работещите и пребиваващите на обекта лица при пожар или авария

в обект: ПГ "Свети Димитър Солунски", гр. Белослав

на основание чл. 9, ал. 1, т. 4 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО) (Обн. ДВ, бр. 89 от 2014 г.)

Целта на настоящия план е предварително да се създаде организация за извършване на успешна и безпрепятствена евакуация на хората при пожар, без допускане на паника, пострадали и жертви.

С плана за евакуация следва да се запознаят всички учители, ученици, служители, работници и временно пребиваващи в обекта.

I. Категоризация на обитателите в обекта:
Обитателите в обекта попадат в Категория „А1", съгласно критериите, посочени в приложение № 2 към чл. 11, ал. 1 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО, а именно: обитателите са будни, познават добре сградата и постоянно я обитават.

II. Клас по функционална пожарна опасност на обекта:
Обектът се класифицира от клас на функционална пожарна опасност Ф 4, подклас Ф 4.1.

III. Последователност на извършване на действията при осъществяване на евакуация от обекта:

| № по ред | Наименование на действията | Ред и последователност на действията | Отговорник/ длъжност на изпълнителя | Подпис |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Уведомяване на телефон 112, ръководителя на обекта (отговорника по ПБ) и на хората в сградата за възникнал пожар | Първият открил пожара уведомява: тел.112, ръководителя на обекта и пребиваващите в сградата за възникнал пожар. | Първият открил пожара/ отговорник по ПБ | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Организиране на евакуацията | Отговорникът по ПБ организира незабавна евакуация. Уверява, че всички пребиваващи са напуснали обекта, за което докладва на органите за ПБЗН. | Отговорник по ПБ | |
| 3. | Евакуация – последователност | Отговорникът по ПБ започва незабавна евакуация:<br>- съседни помещения и зони на тази, в която е възникнал пожарът;<br>- помещения и зони, намиращи се на по-горни етажи от застрашения;<br>- помещения и зони, разположени на по-ниски етажи. | Отговорник по ПБ | |
| 4. | Евакуация при особени обстоятелства: | | | |
| | - при силно задимена обстановка | - евакуиращите се движат възможно най-ниско до пода;<br>- на дихателните пътища се поставя мокра кърпа или друг текстилен материал;<br>- следват се евакуационните знаци. | Отговорник по ПБ | |
| | | | | |
| | - през зимата (да се организира пункт за настаняване на евакуираните) | Пребиваващите се евакуират на безопасно място пред обекта.<br>При условие, че има пострадали, на пребиваващи им се оказва долекарска помощ до пристигане на медицинските екипи. | Отговорник по ПБ | |
| | - при опасност от разлив на ЛЗТ и ГТ | Незабавно да се предприемат мероприятия за почистване и се уведомят органите за ПБЗН. | Отговорник по ПБ | |
| | | | | |
| 5. | Пожарогасене – действия за гасене на пожара | При възникване на пожар в начален стадий без да се поемат излишни рискове пожарът може да бъде погасен с наличните пожаротехнически средства и пожарни кранове. Предприемането на пожарогасителни действия да се извършва само от лица, преминали инструктаж. | Служители от обекта, преминали инструктаж/ отговорника по ПБ | |
| 6. | Спасяване или защита на имущество | При обявяване на евакуация се взимат само най-ценните вещи, след започване на евакуацията е забранено връщането в сградата, до получаване на разрешение за това от органите за ПБЗН. | Служители/ отговорник по ПБ | |
| 7. | Посрещане на служителите от органите за ПБЗН | Отговорникът по ПБ дава информация на пристигналите екипи за мястото на възникване на пожара и дали има застрашени хора в сградата. | Отговорник по ПБ | |

| | |
|---|---|
| Проверяващи лица от персонала за успешно проведена евакуация – дали всички от определения им район (помещение, отдел, цех, етаж и др.) са го напуснали | По време и след извършване на евакуацията се проверява дали всички присъстващи са напуснали помещението. |

IV. Описателна част:

1. За сграда от подклас на функционална пожарна опасност Ф4.1:

1. Численост на персонала - 20

2. Конкретни задължения на лицата, отговорни за евакуацията на обекта, и действия при особени обстоятелства:

2.1. Персоналът започва незабавна евакуация на присъстващите в обекта, съгласно схемата за евакуация.

2.2. Изключва се електрическото захранване от главното ел. табло.



2.3. При необходимост спиране подаването на пропан - бутан чрез спирателен кран.

2.4. С наличните пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари, без да се предприема излишен риск, се пристъпва към погасяване на пожара.

2.5. При невъзможност за гасене, се изчакват органите за ПБЗН.

3. Максимална численост на посетителите - 150

4. Численост на персонала на всеки етаж и максимален брой на посетителите на всеки етаж, а при необходимост - и във всяко помещение 170

| № по ред | Знак | Значение | Форми и цветове | Коментари за приложение |
|---|---|---|---|---|
| 1. |  | Мястото, където се намирате | Оранжев или жълт кръг с черен контур | Мястото, където се намира в момента този, който гледа схемата за евакуция |
| 2. |  | Сборен пункт | зелен квадрат с бяло изображение на човешки фигури и от четирите ъгъла стрелки към човешките фигури | Безопасно място, където трябва да се евакуират хората |
| 3. |  | Спирателен вентил за газ | | Указва мястото, откъдето се спира притокът на газ към сградата |

ПРИМЕРНА СХЕМА ЗА ЕВАКУАЦИЯ

# ПРОТОКОЛИ ЗА ИЗВЪРШЕНИ РЕМОНТИ, ПОЧИСТВАНЕ ИЛИ ПРОВЕРКИ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОТОПЛИТЕЛНИТЕ УРЕДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И ДРУГИ УСТРОЙСТВА, ГАРАНТИРАЩИ ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ

**Забележка:** В този раздел от досието се съхраняват протоколи за извършени ремонти, почистване или проверки на състоянието на отоплителните уреди и съоръжения и други устройства, гарантиращи пожарната безопасност.

# ПРОТОКОЛИ ЗА ИЗВЪРШЕНО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ, ПРЕЗАРЕЖДАНЕ ИЛИ ХИДРОСТАТИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТ НА НАЛЯГАНЕ НА ПОЖАРОГАСИТЕЛИТЕ (В КОМБИНАЦИЯ ИЛИ ПООТДЕЛНО), КАКТО И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ, УДОСТОВЕРЯВАЩИ ПОДДРЪЖКАТА И ОБСЛУЖВАНЕТО НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНАТА СИСТЕМА, СИСТЕМАТА ЗА ГЛАСОВО УВЕДОМЯВАНЕ И ПОЖАРНИТЕ КРАНОВЕ

**Забележка:** В този раздел от досието се съхраняват протоколи за извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите (в комбинация или поотделно), както и други документи, удостоверяващи поддръжката и обслужването на пожароизвестителната система, системата за гласово уведомяване и пожарните кранове.

# СЪГЛАСУВАТЕЛНИ, РАЗПОРЕДИТЕЛНИ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ ОРГАНИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

**Забележка:** В този раздел от досието се съхраняват съгласувателни, разпоредителни и административнонаказателни документи, издадени от органите за пожарна безопасност и защита на населението.

# ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ В ИЗПРАВНОСТ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ АКТИВНИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА (ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА, СИСТЕМА ЗА ГЛАСОВО УВЕДОМЯВАНЕ И ДР.)

**Забележка:** В този раздел от досието се съхраняват инструкции за експлоатация и поддържане в изправност на предвидените активни мерки за защита (пожароизвестителна система, система за гласово уведомяване и др.).

# ПРИНЦИПНА СХЕМА НА ПРЕДВИДЕНИТЕ В ОБЕКТА АКТИВНИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА (СЪС САМОСТОЯТЕЛНО ЗАДЕЙСТВАНЕ ИЛИ УПРАВЛЯВАНИ ОТ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНАТА СИСТЕМА), НАЧИНА НА ПРИВЕЖДАНЕТО ИМ В ДЕЙСТВИЕ И ОСИГУРЕНИТЕ БЛОКИРОВКИ ЗА СЪВМЕСТНАТА РАБОТА НА СИСТЕМИТЕ

**Забележка:** В този раздел от досието се съхранява принципна схема на предвидените в обекта активни мерки за защита (със самостоятелно задействане или управлявани от пожароизвестителната система), начина на привеждането им в действие и осигурените блокировки за съвместната работа на системите.

# ПРОТОКОЛИ ЗА ПРОВЕДЕНА УЧЕБНА ЕВАКУАЦИЯ

**Забележка:** В този раздел от досието се съхраняват протоколи за проведена учебна евакуация.

## ПРОТОКОЛ

за проведена учебна евакуация

Днес…….. г. се проведе учебна евакуация в обект:……..……...…
адрес:…….……..
Сигналът за пожар беше подаден чрез ……..…… в …….. часа, като всички пребиваващи успяха да напуснат помещенията за ……(мин.).

Учебната евакуация приключи в …… часа, след което се проведе разбор за действията на отговорниците по плана и персонала.

Дата: …… г.
гр…….

Отговорник по ПБ:

.....